



Uzgadnia się pozytywnie projekt przebudowy odcinka drogi wewnętrznej (utwardzenia terenu) na dz. o nr geod. 252 w miejscowości Wólka Poduchowna gm. Wasilków pod warunkiem:

1. Powiadomienia Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. dwa tygodnie przed realizacją w/w inwestycji.
2. Dokonania przed przystąpieniem do robót w obrębie przewodów wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej kontrolnych ręcznych odkrywek do rzędnych posadowienia podbudowy projektowanego utwardzenia w celu wykluczenia wystąpienia ewentualnej kolizji z istniejącymi w/w przewodami bądź niezidentyfikowaną armaturą.
3. Ręcznego prowadzenia robót w obrębie przewodów i armatury wod. - kan. (w tym skrzynek zasuw wodociągowych, hydrantów, włączów studni kanalizacyjnych, itp.).
4. Dokonania regulacji skrzynek zasuw wodociągowych, hydrantów do rzędnych projektowanego utwardzenia z zachowaniem około 25 cm odległości końcówki obudowy zasuw a spodem skrzynki wodociągowej, a w przypadku konieczności przy znacznej zmianie niwelety terenu zastosować obudowy teleskopowe.
5. Dostosowania oznakowania lokalizacji armatury wodociągowej i PPOZ do nowego układu drogowego zgodnie ze standardami Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w porozumieniu z Przedsiębiorstwem.
6. Dostosowania wysokości włączów studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obszarze utwardzenia do projektowanych rzędnych utwardzanych nawierzchni za pomocą pierścieni regulacyjnych pod włączami.
7. Zainwentaryzowania geodezyjnego rzędnych pokryw skrzynek zasuw, hydrantów oraz włączów studni w przypadku zmiany ich posadowienia.
8. Odtworzenia naruszonej podsypki i obsypki w obrębie odsłoniętych przewodów wod. - kan. oraz taśm sygnalizacyjno - ostrzegawczych.
9. Poniesienia przez Inwestora kosztów przebudowy, kolizji, uszkodzeń i awarii powstałych w wyniku realizacji utwardzenia terenu. Sposób ewentualnej przebudowy uzgodnić z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o.
10. Zwrotu ewentualnie zdemontowanych elementów urządzeń wod. - kan. stanowiących własność Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. do Wydziału Sieci ul. Poleska 46.
11. Zgłoszenia po zakończeniu prac budowlanych do nieodpłatnego sprawdzenia przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. prawidłowego przeprowadzenia regulacji wysokościowej armatury wod. - kan., odtworzenia posadowienia przewodów wod. - kan. (podsypki i obsypki, zachowania ciągłości taśm lokalizacyjno - ostrzegawczych) oraz stanu i oznakowania armatury wod. - kan. w obrębie przedmiotowej inwestycji do Wydziału Sieci Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. ul. Poleska 46.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
BIAŁOSTOK, ul. Poleska 46.

BIURO TECHNICZNE

Białystok, ul. Poleska 46.

21.12.2016

OZNACZENIA:

- oś drogi
- krawężń jezdni
- krawężń pobocza
- linia rozgraniczająca
- istn. sieć teletechniczna
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć kan. sanitarnej

SAMPO Pracownia Projektowa

STADIUM Materiały do uzgodnień

BRANŻA: DROGI

BUDOWLA: Przebudowa drogi gminnej w Wólce Poduchownej

TYTUŁ RYSUNKU: Plan sytuacyjny

SKALA 1:500

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT mgr inż. Radosław Tomczak

PDL/0124/POOD/09

1

NR RYSUNKU 2

Nr Ark 1

DATA
05.12.2016

ZA ZOBOWIĄZANIE
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Radosław Andrzej Tomczak
uprawnienia budowlane do projektowania
ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny PDL/0124/POOD/09