

MODYFIKACJA, ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a Miastem Białystok”, znak OSO.271.18.2019.MS

Na podstawie art. 11c w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający **zmodyfikował treść SIWZ** oraz ogłoszenie o zamówieniu w następującym zakresie:

- zmianie ulega treść tabeli w pkt 4, rozdz. XIV. SIWZ

Urząd Miejski w Wasilkowie
Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych pn.
**Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19)
na odcinku między Wasilkowem a Miastem Białystok** znak: OSO.271.18.2019.MS
nie otwierać przed **< 04.12.2019 r. godz. 14:15 >**
< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- zmianie ulegają zapisy szóstego wiersza pkt 1, rozdz. XV SIWZ

było: „nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2019 r. do godz. 13:00”

jest: „nieprzekraczalnym terminie do dnia **04.12.2019 r.** do godz. **14:00”**

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z zapytaniem wykonawców komisja przetargowa – na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* udziela wyjaśnień oraz zamieszcza na wskazanej w SIWZ stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania tj.:

Pytanie 25. W dokumentacji projektowej jest podana geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie 20kN/m, natomiast w SST jest mowa o siatce z drutu stalowego wzmocnioną mieszanką slurry seal – Prosimy o wyjaśnienie, którą siatkę należy zastosować do wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedź: Do wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy zastosować geosiatkę dwukierunkową o węzłach sztywnych o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 20kN/m.

Pytanie 26. Zamieszczona Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w dn. 22.11.19r. jest pod nazwą Inwestycji: „Remont nawierzchni bitumicznej oraz istniejących zatok autobusowych w ciągu ul. Białostockiej na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków, wraz z remontem chodnika po stronie lewej, celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.” – Prosimy o zamieszczenie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotyczącej powyższego przetargu o sygnaturze: OSO.271.18.2019.MS

Odpowiedź: Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a Miastem Białystok” znak OSO.271.18.2019.MS stanowi kolejny (trzeci) etap inwestycji pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznej oraz istniejących zatok autobusowych w ciągu ul. Białostockiej na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków, wraz z remontem chodnika po stronie lewej, celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”. Specyfikacje techniczne zostały opracowane kompleksowo dla całej inwestycji, bez podziału na poszczególne etapy, które różnią się od siebie zakresem robót.

Z up. Burmistrza
Dominika Jocz
Zastępca Burmistrza